

Bydgoszcz, dnia 22.10.2012r

WIOŚ-SSZP.272.30.2012

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Modernizacja sieci elektrycznej.

### **Pytanie 1:**

Przedmiar robót obejmuje wymianę rozdzielni R-P, T-I, T-IA -T-II, T-III. Brak schematów ideowych w/w rozdzielni. Prosimy o uzupełnienie.

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Schematy w załączeniu.

### **Pytanie 2:**

Nie można otworzyć załącznika nr.6 – przedmiar robót uzupełniający. Prosimy o ponowne zamieszczenie załącznika nr.6 na stronie internetowej.

### **Odpowiedź na pytanie :**

Załącznik nr 6 został wymieniony na działający poprawnie.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych i inwestycji  
mgr inż. Waldemar Baczyński